



EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

Commune : **CASSIS**
Baignade : **GRANDE MER**

prélèvement du : **mercredi 29 juin 2011** à **08:45**

Code du prélèvement : 00098780
Code SISE du site : 000822
Code national du site : 013 000822

Code SISE du PSV: 0000001026
Code UE du PSV: 282403009M013630

Résultat des mesures de terrain	résultats		limites de qualité	
	valeur	unité	inf.	sup.
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES				
Subst. tensio-actives /Mousse	ABSENCE	qualitatif		0
Huiles minérales	ABSENCE	qualitatif		0
PHENOL	ABSENCE	qualitatif		0
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Chang. anormal de coloration	NORMAL	qualitatif		0
Transparence Secchi	>1 mètre		1	

Référence et résultat de l'analyse laboratoire	résultats		limites de qualité	
	valeur	unité	inf.	sup.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Escherichia coli / 100ml (MP)	<15	n/100mL		2000
Entérocoques /100ml (MP)	61	n/100mL		

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Pour le Directeur Général de l'ARS
et par Délégation
La Responsable du Département Réglementation
Sécurité et Santé-environnementale
des Bouches-du-Rhône

Brigitte MOISSONNIER

DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGE CONCERNEE



EAUX DE BaignADE

Contrôle sanitaire

Commune : **CASSIS**
 Baignade : **ANSE DE L'ARENE**

prélèvement du : **mercredi 29 juin 2011**

à **09:15**

Code du prélèvement : 00098782
 Code SISE du site : 000824
 Code national du site : 013 000824

Code SISE du PSV: 0000001028
 Code UE du PSV: 282403009M013638

Résultat des mesures de terrain

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Subst. tensio-actives /Mousse

Huiles minérales

PHENOL

<i>résultats</i>		<i>limites de qualité</i>	
valeur	unité	inf.	sup.
ABSENCE	qualitatif		0
ABSENCE	qualitatif		0
ABSENCE	qualitatif		0

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Chang. anormal de coloration

Transparence Secchi

NORMAL	qualitatif		0
>1	mètre	1	

Référence et résultat de l'analyse laboratoire

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Escherichia coli / 100ml (MP)

Entérocoques /100ml (MP)

<i>résultats</i>		<i>limites de qualité</i>	
valeur	unité	inf.	sup.
<15	n/100mL		2000
45	n/100mL		

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Pour le Directeur Général de l'ARS
 et par Délégation
 La Responsable du Département Réglementation
 Sécurité et Santé Environnementale
 des Bouches-du-Rhône

Brigitte MOISSONNIER

DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGES CONCERNEE



EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

Commune : **CASSIS**
Baignade : **CORTON**

prélèvement du : **mercredi 29 juin 2011**

à **09:00**

Code du prélèvement : 00098781

Code SISE du PSV: 0000001027

Code SISE du site : 000823

Code UE du PSV: 282403009M013635

Code national du site : 013 000823

Résultat des mesures de terrain	résultats		limites de qualité	
	valeur	unité	inf.	sup.
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES				
Subst. tensio-actives /Mousse	ABSENCE	qualitatif		0
Huiles minérales	ABSENCE	qualitatif		0
PHENOL	ABSENCE	qualitatif		0
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Chang. anormal de coloration	NORMAL	qualitatif		0
Transparence Secchi	>1	mètre	1	

Référence et résultat de l'analyse laboratoire	résultats		limites de qualité	
	valeur	unité	inf.	sup.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Escherichia coli / 100ml (MP)	15	n/100mL		2000
Entérocoques /100ml (MP)	30	n/100mL		

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Pour le Directeur Général de l'ARS
et par Délégation
La Responsable du Département Réglementation
Sécurité et Santé-environnementale
des Bouches-du-Rhône

Brigitte MOISSONNIER

DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGE CONCERNEE



EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

Commune : **CASSIS**
Baignade : **BESTOUAN**

prélèvement du : **mercredi 29 juin 2011**

à **08:30**

Code du prélèvement : 00098779

Code SISE du PSV: 0000001025

Code SISE du site : 000821

Code UE du PSV: 282403009M013620

Code national du site : 013 000821

Résultat des mesures de terrain

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Subst. tensio-actives /Mousse

Huiles minérales

PHENOL

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Chang. anormal de coloration

Transparence Secchi

<i>résultats</i>		<i>limites de qualité</i>	
valeur	unité	inf.	sup.
ABSENCE	qualitatif		0
ABSENCE	qualitatif		0
ABSENCE	qualitatif		0
NORMAL	qualitatif		0
>1 mètre		1	

Référence et résultat de l'analyse laboratoire

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Escherichia coli / 100ml (MP)

Entérocoques /100ml (MP)

<i>résultats</i>		<i>limites de qualité</i>	
valeur	unité	inf.	sup.
15	n/100mL		2000
<15	n/100mL		

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Pour le Directeur Général de l'ARS
et par Délégation
La Responsable du Département Réglementation
Sécurité et Santé-environnementale
des Bouches-du-Rhône

Brigitte MOISSONNIER

DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGE CONCERNEE